



Industrie Service

# BESCHEINIGUNG

über die Bestimmung des CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktors der Fernwärme der



ERLANGER STADTWERKE

für die

## Fernwärmeversorgung Erlangen (ESTW).

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß  
AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 6 vom Juni 2016 wurde

ein CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor für die Wärmelieferung von

$$f_{\text{CO}_2, \text{WL}} = 164 \text{ g/kWh}$$

ermittelt.

Datenbasis: Bilanzdaten 2021 der Erlanger Stadtwerke AG.

Prüfbericht: IS-AN3-STG – 600 133 786-2

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 30.10.2025.**

Dipl.-Ing. Marc Heidrich  
Sachverständiger  
f<sub>P</sub>-Gutachter AGFW-FW 609-183

