

Zertifikat

über den

Nachweis der Hocheffizienz einer modernisierten KWK-Anlage

im Heizkraftwerk der Erlanger Stadtwerke AG
auf der Basis von Betriebsdaten des Jahres 2014

nach KWKG § 6, Abs.(1), Satz 4, sowie den Anhängen I bis IV der
Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
19.12.2012 und der Richtlinie 92/42/EWG (ABI. EU Nr. L 52 S. 50)
sowie den dazu erlassenen Leitlinien.

Primärenergieeinsparung

PEE = 28,6%

Die Primärenergieeinsparung überschreitet deutlich den
Grenzwert von 10% gegenüber den Referenzwerten für getrennte
Strom- und Wärmeerzeugung.

Somit ist die Hocheffizienzanforderung erfüllt.



Dipl. Ing Horst Feistel
Sachverständiger für thermische Prozesse

